

**Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры**



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур № 2**

Сивинский муниципальный округ

"31" октября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение организация дополнительного образования «Сивинский Дом творчества»
- 1.2. Адрес объекта 617240, Пермский край, с. Сива, ул. Ленина, д. 62
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ - _____ этажей, _____ - _____ кв. м;
 - часть здания 1, 2 этажей (или на _____ - _____ этаже), 281,5 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет кв. м. (земельный участок принадлежит МБУ ДО «Сивинская ДМШ»)
- 1.4. Год постройки здания 2001, последнего капитального ремонта 2017 г. (установка стеклопакетов во всех помещениях).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального нет.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение организация дополнительного образования «Сивинский Дом творчества» (МБУ ОДО «Сивинский ДТ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 617240, Российская Федерация, Пермский край, Сивинский район, село Сива, улица Ленина, дом 62.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование дополнительное детей и взрослых.

1. 1.Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Пассажирский транспорт следует до автостанции с.Сива, далее следовать до адреса учреждения ул.Ленина, д.62
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м;
 - 3.2.2. время движения (пешком): 10 мин.;
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
 - 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;
 - 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
 - 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (пешеходный путь представляет собой ровную дорогу с асфальтовым покрытием).

**Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О) ДП-И (Г, У) ВНД (С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (Г,У,О) ВНД (К,С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О) ВНД (С) ДЧ (Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О,Г) ВНД (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)		

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха (отсутствует индукционная петля), опорно-двигательного аппарата (не нормативная лестница), инвалидов-колясочников.

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушениями умственного развития.

Объект временно недоступен для инвалидов с нарушением зрения.

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1.
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2030 года.

в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Объект частично доступен для инвалидов всех категорий (вариант Б, 1 этаж).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по паспортизации объекта социальной инфраструктуры) приказ от 17.05.2022 г. № 75-од

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): в случае капитального ремонта или реконструкции.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта, анкете и акте обследования объекта к паспорту доступности объекта.

4.4.6. Другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Информация об объекте будет размещена на карте доступности Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).

**Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------|
| 1. территории, прилегающей к объекту | на 5 л.; |
| 2. входа (входов) в здание | на 14 л.; |
| 3. путей движения в здании | на 11 л.; |
| 4. зоны целевого назначения объекта | на 5 л.; |
| 5. санитарно-гигиенических помещений | на 7 л.; |
| 6. системы информации (и связи) на объекте | на 5 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ л.

Председатель комиссии

директор И.А. Свитек



(Подпись)

Члены комиссии:

Педагог ДО Н.В. Петухова



(Подпись)

Старший методист Т.А. Кышова



(Подпись)

Заместитель директора по АХЧ Миронов С.Г.



(Подпись)

В том числе:

представитель общественных организаций инвалидов:

Сивинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Л.Б. Сюсюкина



(Подпись)

представитель общественных организаций инвалидов:

Директор АНО «Ресурсно – информационный центр «Доступная среда» Н.В.
Широкова

(Подпись)