



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ОДО

«Сивинский ДТ»

И.А. Свитек

"31" октября 2022 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур № 2

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение организация дополнительного образования «Сивинский Дом творчества»
- 1.2. Адрес объекта: 617240, Пермский край, с. Сива, ул. Советская, д. 4а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв. м;  
- часть здания 1, 2 этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), 435 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1999, последнего капитального ремонта 2021 (замена полов в зале), наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да 1014 кв.м.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение организация дополнительного образования «Сивинский Дом творчества» (МБУ ОДО «Сивинский ДТ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 617240, Российская Федерация, Пермский край, Сивинский район, село Сива, улица Ленина, дом 62.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Сивинского муниципального округа Пермского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 617240, Российская Федерация, Пермский край, Сивинский район, село Сива, улица Комсомольская, дом 21.

### 2. Характеристика деятельности организации на объект (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Обслуживания инвалидов нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность . Пропускная способность – до 50 чел.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Пассажирский транспорт следует до автостанции с.Сива, далее следовать до адреса учреждения ул.Советская, д.4а  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м;
- 3.2.2. время движения (пешком): 5-7 мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
- 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
- 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (пешеходный путь представляет собой ровную дорогу с асфальтовым покрытием).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О) ДП-И (Г, У) ВНД (С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (Г, У, О) ВНД (К, С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О) ВНД (С) ДЧ (Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, Г) ВНД (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)		

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха (отсутствует индукционная петля), опорно-двигательного аппарата (не нормативная

лестница), инвалидов-колясочников.

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушениями умственного развития.

Объект временно недоступен для инвалидов с нарушением зрения.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1.
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ до 2030 года.

в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Объект частично доступен для инвалидов всех категорий (вариант Б, 1 этаж).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Комиссии по паспортизации объекта социальной инфраструктуры (приказ от 17.05.2022 № 75-од).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата:

<https://bezbarierov.permkrai.ru/>, 04.11.2022

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта с приложениями и фотофиксацией: № акта 2 от «31» октября 2022 г.